

Protokoll über die Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach TRGI DVGW 600 für die Gasleitung

Gebäudeart: EFH MFH mit WE Sonstige

Zählerstand: _____ Datum: _____

Anlagenort Straße: _____ Ort: _____

Auftraggeber (Kunde): _____

Auftragnehmer (VIU): _____

Kontrolle der Rohrleitung:	Ja	Nein
Leitungshalterung in Ordnung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Leitung frei von mechanischer oder thermischer Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Leitung äußerlich frei von optischen Veränderungen oder Korrosion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Leitungsverlauf in Hohlräumen be-/entlüftet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verbleibende Leitungsöffnungen vorschriftsmäßig verwahrt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bemerkungen: _____

Kontrolle der Absperrereinrichtung:

Hauptsperrereinrichtung:

Zugänglichkeit i. O. Ja Nein Bemerkung: _____

Bedienbarkeit i. O. Ja Nein Bemerkung: _____

Zählerabsperreinrichtung

Zugänglichkeit i. O. Ja Nein Bemerkung: _____

Bedienbarkeit i. O. Ja Nein Bemerkung: _____

Geräteabsperreinrichtung(en)

Zugänglichkeit i. O. Ja Nein Bemerkung: _____

Bedienbarkeit i. O. Ja Nein Bemerkung: _____

Leckmengenmessung:

Die **Gasleitung** wurde als Gesamtanlage in Teilabschnitten geprüft.

Prüfmedium: Luft Betriebsgas _____

Gasgeräteabsperreinrichtung(en): geschlossen nicht geschlossen

Leckmengenmessung durchgeführt:

mit Leckmengenmessgerät graphisch rechnerisch

Betriebsdruck hPa _____ Prüfdruck hPa _____ Ermittelte Leckmenge l/h _____

Weitere Mängel: _____

Protokoll über die Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach TRGI DVGW 600 für die Gasleitung

Ergebnis der Prüfung

- Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge $< 1 \text{ l/h}$ und keine weiteren Mängel)
- Verminderte Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge $\geq 1 \text{ l/h}$ und $< 5 \text{ l/h}$)
Die Leitungsanlage muss innerhalb von 4 Wochen nach dieser Feststellung Instand gesetzt werden!
- Keine Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge $\geq 5 \text{ l/h}$)
Die Leitungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und muss Instand gesetzt werden.

Unterschrift Prüfer: _____

Unterschrift Kunde (Vertreter): _____

Protokollausdruck des Messgerätes wurde an den Kunden überreicht

Die Durchführung dieser Prüfung erfolgte nach der DVGW-TRGI und stellt den momentanen Zustand der Anlage dar.