

Übersicht Hörsäle

Benennung	Gebäude	Raum-Nr.	Plätze	Lüftungsanlage vorhanden	Fensterlüftung erforderlich
Audimax	Audimax	0.02	700	Ja	Nein
H 6	GEO I	002.3	98	Ja	Nein
H 8	GEO II	036	198	Ja	Nein
H 9	NW I	4.0.00.01	105	Ja	Nein
H 10	NW I	4.0.00.02	105	Ja	Nein
H 11	NW I	4.0.00.11	93	Ja	Nein
H 12	NW I	5.0.00.15	96	Ja	Nein
H 13	NW I	3.2.00.01	150	Ja	Nein
H 14	NW I	3.2.00.03	246	Ja	Nein
H 15	NW I	3.2.00.06	450	Ja	Nein
H 16	NW II	2.2.00.287	50	Ja	Nein
H 17	NW II	2.3.00.304	200	Ja	Nein
H 18	NW II	3.1.00.317	220	Ja	Nein
H 19	NW II	3.1.00.318	150	Ja	Nein
H 20	NW II	3.2.00.331	80	Ja	Nein
H 21	RW II	0.14	199	Ja	Nein
H 22	RW II	0.15	148	Ja	Nein
H 23	RW II	0.13	104	Ja	Nein
H 24	RW I	1.0.00.114	266	Ja	Nein
H 25	RW I	1.0.00.115	190	Ja	Nein
H 26	GW I	U.01	129	Ja	Nein
H 27	GW II	U1.02	54	Ja	Nein
H 30	FAN	B.1.08	100	Ja	Nein
H 31	FAN	B.1.09	100	Ja	Nein
H 32	FAN	B.1.10	200	Ja	Nein
H 33	INF	0.01	154	Ja	Nein
H 34	INF	0.02	80	Ja	Nein
H 35	Sport	0.09	94	Nein	Ja
H 36	NW III	0.04	140	Ja	Nein
Kongress	FZA	U.01	249	Ja	Nein
ASP147	CKU-ASP	147.1	102	Ja	Nein

Stand: 10.06.2026