

Übersicht Seminarräume

Nennung	Gebäude	Raum-Nr.	Plätze	Lüftungsanlage vorhanden	Fensterlüftung erforderlich
S 1	ZUV	0.51	25	Nein	Ja
S 2	ZUV	0.50	14	Nein	Ja
S 3	ZUV	0.66	14	Nein	Ja
S 5	GW II	U1.08	54	Nein	Ja
S 6	GW II	U1.09	30	Nein	Ja
S 7	GW II	01.30	15	Nein	Ja
S 8	GW II	02.28	30	Nein	Ja
S 21	GEO II	012	49	Nein	Ja
S 22	GEO II	013	22	Nein	Ja
S 23	GEO II	028	36	Nein	Ja
S 24a / PC-Pool	GEO II	029.a	12	Nein	Ja
S 24b / PC-Pool	GEO II	029.b	18	Nein	Ja
S 25	GEO II	030	32	Nein	Ja
S 32	NW I	2.0.00.15	24	Nein	Ja
S 33	NW I	2.0.01.15	24	Nein	Ja
S 34	NW I	6.0.00.01	24	Nein	Ja
S 35	NW I	6.0.00.29	24	Nein	Ja
S 36	NW I	6.0.01.01	24	Nein	Ja
S 40/ 41/42	RW II	0.19/20/21	55+25	Ja	Nein
S 43	RW II	0.32	15	Nein	Ja
S 44	RW II	0.33	18	Nein	Ja
S 45	RW II	0.34	15	Nein	Ja
S 46	RW II	0.35	18	Nein	Ja
S 47	RW II	0.36	15	Nein	Ja
S 48	RW II	0.45	20	Nein	Ja
S 50/51	RW II	0.50/0.51	55	Ja	Nein
S 52/53	RW II	0.52/0.53	55	Ja	Nein
S 54	RW II	0.57/0.58	35	Ja	Nein
S 55	RW II	0.59	22	Ja	Nein
S 56 / PC-Pool	RW I	1.0.00.117	30	Nein	Ja
S 57	RW I	1.0.00.118	78	Nein	Ja
S 58	RW I	1.0.00.101	64	Nein	Ja
S 59	RW I	1.0.00.102	52	Nein	Ja
S 60 / PC-Pool	RW I	1.0.00.103	29	Nein	Ja
S 61	RW I	1.0.00.104	55	Nein	Ja

S 62	RW I	1.0.00.109.1	68	Nein	Ja
S 64	RW I	1.0.00.110	48	Nein	Ja
S 65	RW I	1.0.01.110	22	Nein	Ja
S 66	RW I	1.0.01.111	24	Nein	Ja
S 67	RW I	1.0.01.112	24	Nein	Ja
S 68	RW I	1.0.01.113	20	Nein	Ja
S 70	NW II	2.1.00.266	25	Nein	Ja
S 71 / PC-Pool	NW II	2.2.00.289	25	Ja	Nein
S 72	NW II	2.2.00.281	28	Nein	Ja
S 74	NW II	2.2.00.283	17	Nein	Ja
S 75	NW II	2.2.00.286	17	Nein	Ja
S 76	NW II	3.1.00.327	24	Nein	Ja
S 78	NW II	3.2.00.333	24	Nein	Ja
S 79	NW II	3.2.00.334	25	Nein	Ja
S 80	NW II	3.2.00.335	30	Ja	Nein
S 82	NW II	3.2.00.337	32	Ja	Nein
S 83	NW II	4.1.00.375	24	Ja	Nein
S 84	NW II	4.1.01.567	30	Nein	Ja
S 85	Sport	0.07	30	Nein	Ja
S 86	Sport	0.02	20	Nein	Ja
S 88	BGI	4.0.05	42	Nein	Ja
S 89	BGI	4.2.08	20	Nein	Ja
S 90	GW I	U.26	10	Ja	Nein
S 91	GW I	U.25	40	Ja	Nein
S 92	GW I	U.24	8	Ja	Nein
S 93	GW I	U.23	18	Ja	Nein
S 94	GW I	U.22	20	Nein	Ja
S 96	AUDIMAX	0.09	15	Nein	Ja
S 101	FAN	A.0.25	32	Nein	Ja
S 102	FAN	B.1.04	40	Ja	Nein
S 103	FAN	B.1.05	40	Ja	Nein
S 104	FAN	B.1.07	50	Ja	Nein
S 106	FAN	C.0.15	32	Nein	Ja
S 107	FAN	D.0.08	15	Nein	Ja
S 108	FAN	D.0.09	32	Nein	Ja
S 110	INF	1.04	36	Nein	Ja
S 111 (digiLab)	INF	2.04	36	Nein	Ja
S 112	INF	2.03	21	Nein	Ja
S 120	GW I	2.09	44	Nein	Ja
S 121	GW I	2.08	27	Nein	Ja
S 122	GW I	2.07	27	Nein	Ja
S 123	GW I	2.06	27	Nein	Ja
S 124	GW I	2.20	18	Nein	Ja

S 125	GW I	2.19	18	Nein	Ja
S 130	NW III	0.05.1	32	Nein	Ja
S 131	NW III	0.05.2	32	Nein	Ja
S 132	NW III	0.05.3	16	Nein	Ja
S 133	NW III	0.07	24	Nein	Ja
S 134	NW III	0.39	12	Nein	Ja
S 135	NW III	0.41.1	56	Ja	Nein
S 136	NW III	0.41.2	16	Nein	Ja
S 137	NW III	1.04	22	Nein	Ja
S 138	NW III	2.04	24	Nein	Ja
S 140	TAO	1.02.36 16	Ja	Nein	
S 141	TAO	1.02.37 24	Ja	Nein	
S 142	TAO	1.02.38	16	Ja	Nein
S145	FZA	0.07	14	Ja	Nein
S 142	FZA	0.08	21	Ja	Nein
S 142	FZA	0.21	20	Ja	Nein
S 142	FZA	0.22	21	Ja	Nein
ASP 124	CKU-ASP	1.24	26	Ja	Nein
ASP 212	CKU-ASP	2.12	24	Ja	Nein
ASP 213	CKU-ASP	2.13	27	Ja	Nein
ASP 214	CKU-ASP	2.14	24	Ja	Nein
ASP 231	CKU-ASP	2.31a	32	Ja	Nein
ASP 232	CKU-ASP	2.32	42	Ja	Nein
ASP 233	CKU-ASP	2.33	48	Ja	Nein
Fritz 139	CKU-Fritz	139	20	Ja	Nein
S VIL 214	CKU-Villa	2.14	20	Nein	Ja

Nennung	Gebäude	Raum-Nr.	Plätze	Lüftungsanlage vorhanden	Fensterlüftung erforderlich
PC Pool	B 9	0.1	40	Nein	Ja
PC Pool	ASP	231a	25	Ja	Nein
PC Pool	FAN	A.0.20	21	Ja	Nein
PC Pool	FAN	B.1.01	29	Ja	Nein
PC Pool	GEO	003/1	9	Ja	Nein
PC Pool	GW I	U.17.1	21	Nein	Ja
PC Pool	GW I	U.17.2	16	Nein	Ja
PC Pool	NW I	4.0.00.09	9	Nein	Ja
PC Pool	NW I	4.0.00.10	7	Ja	Nein
PC Pool	NW I	6.0.00.04.2	20	Ja	Nein
PC Pool	NW II	3.2.01.548	12	Nein	Ja
S73/ Linux-Pool	NW II	2.2.00.282	19	Nein	Ja
PC Pool	NW III	2.05	19	Nein	Ja
Linux-PC-Pool	INF	1.03	30	Nein	Ja
PC Pool	INF	1.37	12	Nein	Ja
PC Pool	INF	2.01	39	Nein	Ja
PC Pool	RW II	0.38	12	Nein	Ja
PC Pool	SPORT	1.37	9	Nein	Ja

Stand: 10.06.2026